



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDİRME A.Ş.
Dilovası OSB 5. Kısım Fırat Caddesi No:18
41455 Dilovası KOCAELİ
www.effectis.com

TEST SERTİFİKASI

Sertifika No: EEA – 1700 – 0051

Aşağıda tanımlanan ürünün ilgili yangına dayanım testi TS EN 81-58:2003 standardına uygun olarak **Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı**'nda 06.06.2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir:

“ LK 01 ” ASANSÖR KAT KAPISI

İki Panel Teleskobik Açılan

YANGINA DAYANIM SINIFI
E 120, EW 60

Piyasaya Süren Firma

DELTATEK ASANSÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İmes San. Sit. C Blok 308. Sok. No:6 Y.Dudullu, Ümraniye, İSTANBUL, TÜRKİYE
Üretici Firma

DELTATEK ASANSÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İmes San. Sit. C Blok 308. Sok. No:6 Y.Dudullu, Ümraniye, İSTANBUL, TÜRKİYE

Bu test sertifikası, test sonuçlarının bir beyanıdır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları **RFTR17087** No.lu raporda tanımlanmıştır.

Bu sertifika, ilgili test ve sınıflandırma standartlarında ve numunenin teknik özelliklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadıkça başlangıç olarak **19 Temmuz 2019** tarihine kadar geçerlidir.

Ali BAYRAKTAR
Laboratuvar Müdürü
18.07.2018

